

济南市公安局高新技术产业开发区分局 局指挥中心动力监控系统采购项目

竞争性磋商文件

项目编号：JNGXLD2018-CS142



采 购 单 位：济南市公安局高新技术产业开发区分局

代 理 机 构：山东蓝盾招标代理有限公司

日 期：二〇一八年八月



目 录

第一部分 竞争性磋商公告.....	1
第二部分 供应商须知.....	3
前附表.....	3
一、适用范围.....	7
二、定义.....	7
三、踏勘现场.....	8
四、竞争性磋商文件说明.....	8
五、报价文件的编写.....	9
六、合格的供应商.....	13
七、投标有效期.....	13
八、磋商费用.....	13
九、投标保证金.....	13
十、无效报价.....	13
十一、解释权.....	14
十二、质疑.....	14
第三部分 项目技术要求.....	16
一、项目说明.....	16
二、配置及参数要求.....	16
第四部分 开标、评标、定标.....	21
一、投标文件的递交及开标仪式.....	21
二、评标程序.....	21
三、评标原则和评标办法.....	22
四、评标纪律.....	23
五、定标.....	24
六、中标通知书.....	24
七、授予合同.....	24
第五部分 合同格式.....	25
第六部分 报价函部分格式.....	28
一、报 价 函.....	28



二、法定代表人授权委托书.....	29
三、投标保证金.....	30
四、报价一览表.....	31
第七部分 附件.....	32
一、报价明细表.....	32
二、 技术条款偏离表.....	39
三、商务条款偏离表.....	40
四、供应商概况表.....	41
五、财务状况.....	42
六、业绩一览表.....	43
七、近三年内, 在经营活动中没有重大违法记录的声明.....	44
八、无违规违法声明.....	45
九、现场踏勘确认表.....	46
十、环境标志产品明细表 (如有)	47
十一、节能产品明细表 (如有)	48
十二、小型、微型企业产品明细表 (如有)	49
十三、中小企业声明函等 (如有)	50
十四、 封面及密封包格式.....	51
第八部分 评分办法.....	53



第一部分 竞争性磋商公告

一、采购人: 济南市公安局高新技术产业开发区分局

地 址: 济南市历下区康虹路 1 号

联系方式: 宋先生 联系方式: 15910090611

采购代理机构: 山东蓝盾招标代理有限公司

地址: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼

联系人: 滕在霞

联系方式: 0531-88809762 转 8013 18596098698

二、采购项目名称: 济南市公安局高新技术产业开发区分局指挥中心动力监控系统采购项目

采购项目编号: JNGXLD2018-CS142

三、采购项目分包情况:

包号	名称	数量	用途	供应商资格要求	预算金额
1	济南市公安局高新技术产业开发区分局指挥中心动力监控系统采购项目	1	详见磋商文件	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件; 2、投标单位应在中华人民共和国境内注册, 具有独立法人资格; 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 6、未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(截图报名时须携带); 7、法律、法规规定的其他要求; 8、本项目不接受联合体投标;	27 万元

四、获取磋商文件:

1. 时间: 2018 年 8 月 28 日 9 时 00 分至 2018 年 9 月 3 日 16 时 30 分(北京时间, 法定节假日除外)

2. 地点: 济南市高新区工业南路 59 号中铁财智中心 6 号楼 15 楼财务部



3. 方式: 报名及购买竞争性磋商文件时须提交的资料: 企业法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证(如三证合一, 只带营业执照副本即可)、开户许可证、法人代表授权委托书及授权代表身份证、信用查询结果截图。以上证件需提供原件及复印件(加盖单位公章)一份, 否则不予办理报名手续。报名时提交的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格。

4. 售价: 500 元/份, 文件售后不退。

五、公告期限: 2018 年 8 月 28 日至 2018 年 9 月 3 日

六、递交响应文件时间及地点:

1. 时间: 2018 年 9 月 12 日 09 时 00 分至 2018 年 9 月 12 日 09 时 30 分(北京时间)

2. 地点: 济南高新区新政务服务大厅四楼第五开标厅

七、磋商时间及地点:

1. 时间: 2018 年 9 月 12 日 09 时 30 分(北京时间)

2. 地点: 济南高新区新政务服务大厅四楼第五开标厅

八、采购项目联系方式:

联系人: 滕在霞 联系方式: 18596098698 0531-88809762 转 8013

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等: 详见磋商文件。

十、采购项目需要落实的政府采购政策: 详见磋商文件。

附件: 1. 采购需求

2. 磋商文件

发布人: 山东蓝盾招标代理有限公司

发布时间: 2018 年 8 月 27 日



第二部分 供应商须知

前附表

序号	项 目	说明与要求
1	项目名称	济南市公安局高新技术产业开发区分局指挥中心动力监控系统采购项目
2	项目编号	JNGXLD2018-CS142
3	采购方式	竞争性磋商
4	采购单位	采 购 人: 济南市公安局高新技术产业开发区分局 联 系 人: 宋先生 联系方式: 15910090611
5	采购代理单位	山东蓝盾招标代理有限公司 联系人: 滕在霞 联系方式: 18596098698 0531-88809762 转 8013
6	招标范围	具体采购范围及所应达到的具体要求, 以本文件中商务、技术的相应规定为准。供应商的响应文件必须满足本次采购的实质目的, 完全实现所应有的全部要求。详见第三部分“项目技术要求” 其他: 此项目为交钥匙工程。
7	供应商资格要求	1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件; 2、投标单位应在中华人民共和国境内注册, 具有独立法人资格; 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; 5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; 6、未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单; 7、法律、法规规定的其他要求;



		8、本项目不接受联合体投标。
8	资金来源	财政资金
9	供货时间	要求合同签订后 40 日历天内安装、供货调试完毕, 由投标人自报最快供货安装调试完毕时间的, 应执行自报供货期。
10	付款方式	合同签订安装完毕验收合格后付至合同总价款的 90%, 余款作为质保金, 一年后无息一次性结清。
11	质保期	两年, 供应商可以自行竞报不低于两年的质保期。
11	履约保证金	无
12	资格审查方式	资格后审
13	磋商文件售价	500 元/份, 磋商文件售后不退。
14	报价有效期	90 日历天(从报价截止之日算起)
15	供应商提出澄清要求的截止时间	2018 年 9 月 5 日中午 12:00 时前, 以书面形式(邮件)向采购代理机构提出澄清要求, 须将要求澄清内容发送电子邮件至 LDZB002@163.com 并电话通知采购代理人。 联系人: 滕在霞 联系方式: 18596098698 0531-88809762 转 8013
16	响应文件份数	正本一份, 副本四份(开标后不退还)。 投标文件电子版 U 盘或光盘一份(内容包含投标书所有内容, 开标后不退还)。 唱标一览表三份(单独密封)
17	踏勘方式	时间: 2018 年 9 月 4 日 9 时 0 分至 2018 年 9 月 6 日 17 时 0 分 地点: 济南市历下区康虹路 1 号济南市公安局高新技术产业开发区分局 联系人: 宋老师 联系电话: 15910090611 注: 请提前电话联系宋老师, 携带身份证进场, 勘察现场必须有采购人签字或盖章, 开标现场不携带原件或采购人没有签字或盖章, 视为无效报价。勘察现场表见附件。



18	响应文件递交地点及截止时间	时间: 2018 年 9 月 12 日上午 9: 00-9: 30 (北京时间) 地点: 济南高新区新政务服务大厅四楼第五开标厅
19	响应文件开启时间及地点	时间: 2018 年 9 月 12 日上午 9: 30 整 (北京时间) 地点: 济南高新区新政务服务大厅四楼第五开标厅
20	评审方法	综合评分法。本次评审采用百分制综合评分法, 评审委员会成员根据竞争性磋商文件中确定的评分办法综合评定各报价人提交的报价文件, 按照评审得分经采购人授权直接确定得分最高的报价人作为成交供应商。
21	政府采购优惠政策	1、节能、环保产品。 本项目评标委员会在综合评审时将分别给予所属节能、环保产品的评标价格 5%的价格扣除; 节能、环保产品将以扣除后的评标价格参与价格得分的计算及评审; 节能具体计算方式为: 节能产品的评标价格=其投标报价—投标报价*扣除比例; 环保具体计算方式为: 环境标志产品的评标价格=其投标报价—投标报价*扣除比例; 投标人所投产品如属于财政部、国家发展和改革委员会制定的最新的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》中的产品, 应在投标文件显著位置提供《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》当前页复印件, 未按要求列明的, 将不给予价格扣除的政策优惠; 如发现投标人不如实填写、列明的, 如中标将取消中标资格; 同时采购人及采购代理机构有权向财政监管部门申请将其列入不诚信投标人名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。 评标价格仅为评定价格, 不作为最终的中标价格。 中小企业优惠办法



		根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定,本项目评标委员会在综合评审时将给予小微企业的评标价格 6%的价格扣除;小微企业将以扣除后的评标价格参与价格得分的计算及评审; 具体计算方式为:小微企业的评标价格=其投标报价—投标报价*扣除比例; 如投标人为小微企业,应根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300 号),结合本公司实际情况如实填写中小企业声明函,并在投标文件中提供声明函原件及相关证明材料原件;未按要求提供声明函原件及证明材料原件的,将不给予价格扣除的政策优惠; 按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库【2014】68 号)文件规定,在政府采购活动中,监狱企业视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除的政府采购政策。 如发现投标人不如实填写小微企业声明函的,如中标将取消中标资格;同时采购人及采购代理机构有权向财政监管部门申请将其列入不诚信投标人名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。 评标价格仅为评定价格,不作为最终的中标价格。
22	投标保证金	投标保证金:以采用电汇交款形式,须在2018年9月11日12:00之前提交。人民币: <u>伍仟肆佰元整</u>。 投标保证金必须由投标单位的基本账户支出,保证金递交时间以采购代理公司实际到账为准,投标保证金须在规定的时间内提交,否则视为无效投标。投标人须在备注栏注明“【济南市公安局高新技术产业开发区分局指挥中心动力监控系统采购项目】投标保证金”。



		开户单位: 山东蓝盾招标代理有限公司 开户银行: 中国农业银行股份有限公司济南会展中心分理处 帐号: 15132401040008055 未成交供应商的保证金将在确定成交供应商后 5 个工作日内无息退还。成交供应商的保证金将在采购人与成交供应商签订合同并交由招标代理公司后, 五个工作日内无息退还保证金。(采购代理费于领取成交通知书之前交纳)。逾期办理造成的损失由成交供应商自行承担。 保证金退还办理流程: 请携带供应商对招标代理公司开的退保证金收据及开户许可证复印件加盖公章到公司财务部办理。 电话: 0531-88809761
23	响应文件装订方式	胶装, 否则视为无效投标
24	封套上写明	在封口处加盖供应商单位公章, 并在封面明显处注明: (1) 项目编号、项目名称; (2) 供应商名称(加盖公章)、地址、电话、传真; (3) 包封内容(正本、副本、报价一览表、电子文档); (4) 注明“于 年 月 日 时 分前不得开启”字样。 (5) 加盖公章及骑缝章 电子文档表面需贴标签: 注明项目名称、供应商、日期。
25	响应文件书脊要求	响应文件书脊(侧面)务必标注项目名称, 正本或副本。(见附件)

一、适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商资格公告中所叙述的项目。通过竞争性磋商方式择优选择成交供应商。

二、定义

1. “采购人”系指 济南市公安局高新技术产业开发区分局。
2. “采购代理机构”系指 山东蓝盾招标代理有限公司。



3. “供应商”系指响应磋商并进行报价竞争的单位。
4. “成交供应商”系指由磋商小组评审确定的取得与采购人签订合同资格的供应商。

三、踏勘现场

1. 必须踏勘现场。

时间: 2018年9月4日9时0分至2018年9月6日17时0分

地点: 济南市历下区康虹路1号济南市公安局高新技术产业开发区分局

联系人: 宋老师

联系电话: 15910090611

注: 请提前电话联系宋老师, 携带身份证进场, 勘察现场必须有采购人签字或盖章, 开标现场不携带原件或采购人没有签字或盖章, 视为无效报价。勘察现场表见附件。

2. 各供应商应根据自身情况, 对本项目的现场及周围环境进行踏勘和审阅, 以便供应商获取有关编制报价文件和签署合同所涉及现场的资料, 踏勘现场所需车辆及相关费用自理。
3. 供应商踏勘现场所获得的资料将被认为已了解了本项目的现场情况, 掌握了编制报价文件的有关条件。采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据, 是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
4. 供应商及其人员经过采购人的允许, 可为踏勘目的进入采购人的现场, 但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

四、竞争性磋商文件说明

(一) 竞争性磋商文件的组成

- 第一部分 竞争性磋商公告
- 第二部分 供应商须知
- 第三部分 项目基本情况
- 第四部分 开标、评标、定标
- 第五部分 合同格式
- 第六部分 报价函部分格式
- 第七部分 附件
- 第八部分 评分标准



(二) 竞争性磋商文件的修改

1. 采购代理机构对竞争性磋商文件必须修改的内容, 需在竞争性磋商文件要求提交报价文件截止时间 3 日前, 以书面形式通知已购买竞争性磋商文件的所有供应商。补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分, 对所有供应商均具有约束力。
2. 为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的要求修改报价文件, 采购代理机构可酌情推迟报价的截止时间和日期, 并将此变更书面通知上述每一供应商。

(三) 竞争性磋商文件的澄清

供应商对竞争性磋商文件如有疑问可要求澄清, 应在 2018 年 9 月 5 日上午 12:00 前 (北京时间) 前以书面形式向采购代理机构提出澄清要求, 须将要求澄清内容发送电子邮件至 LDZB002@163.com 并电话通知竞争性磋商资格公告所列的联系人。采购代理机构将视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式答复。在其认为必要时, 将不标明查询来源的书面答复于报价截止时间 5 日前发给所有购买竞争性磋商文件的供应商。供应商在收到该澄清文件后应于当日, 以书面形式给予确认, 逾期不确认视为认同。澄清或答复作为竞争性磋商文件的组成部分, 具有约束作用。在规定时间以后提出的澄清要求将不予受理。

五、报价文件的编写

供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容, 按竞争性磋商文件的要求提供报价文件, 并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性, 以使其报价对竞争性磋商文件做出实质性响应。否则, 其报价有可能被拒绝或被视为无效。

(一) 报价文件的组成

供应商应按竞争性磋商文件的要求编写报价文件, 提交证明其有资格进行报价和有能力履行合同的文件。

报价文件由报价函部分、资格证明部分、商务部分、技术部分四部分组成。

1. 报价函部分

- 1.1 法定代表人或授权代理人签署的投标函;
- 1.2 法定代表人授权委托书 (法人签字并加盖公章, 否则视为无效), 如法定代表人参加报价, 提供法定代表人证书复印件或身份证复印件 (加盖公章)
- 1.3 报价一览表

2. 资格证明文件



2.1 企业营业执照副本、组织机构代码证副本、税务登记证副本复印件或三证合一的营业执照副本（加盖公章）；

2.2 法定代表人授权书（见附件），如法定代表人参加报价，提供法定代表人证书复印件或身份证复印件（加盖公章）；

2.3 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见附件）；

2.4 供应商认为需要提交的其它文件。

3. 商务部分

3.1 投标报价明细表；

3.2 商务偏差表；

3.3 对竞争性磋商文件的认同程度；

3.4 售后服务条款；

3.5 优惠条款：供应商提供的优惠条款必须在报价文件中明确列出，供应商在澄清过程中追加的优惠条款一般不作为评标的考虑因素；

3.6 供应商认为需要提供的其他表格及资料。

4. 技术部分

4.1 货物主要技术指标和性能的详细说明；

4.2 相关检测报告（如有）；

4.3 产品的规格型号（规格）、主要技术指标及性能详细说明；

4.4 每种产品详细的供货清单表及备品备件清单表（产品名称、品牌、规格、型号、制造商名称、产地、数量）；

4.5 所报产品的彩页等详细技术资料。

4.6 技术偏离表

4.7 有必要说明的其他内容。

（二）报价文件的编写方式

1. 报价文件按以上顺序装订成册（胶装），并在首页编制“报价文件目录”。

2. 报价文件正本和副本投标文件均需采用A4纸（如有图纸除外），逐页标注页码，不得采用活页夹。否则，采购人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其它后果不承担任何责任。并提供电子文档（U盘或光盘）一份，以供备份。

3. “报价一览表”用A4幅面，竖版。



4. 供应商在磋商文件中提供的一切证件的原件、复印件或影印件必须保证其真实性。如供应商提交虚假资料, 一经查出, 投标文件无效。
5. 供应商应认真审阅磋商文件中所有的供应商须知、合同条款、技术要求、规定格式。如果供应商编制的投标文件, 实质上不响应磋商文件的要求, 其投标文件将被拒绝。

(三) 报价文件的签署

供应商必须按竞争性磋商文件的规定签署报价文件(正本、副本)、报价一览表, 并在报价文件封面、报价一览表上加盖供应商单位公章。

(四) 语言及计量单位

1. 供应商和采购代理机构就本项目交换的文件和来往信函, 使用中文。
2. 除竞争性磋商文件另有规定外, 报价文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

(五) 报价文件及电子文档的密封和标记

1. 供应商应准备五份报价文件, 二份正本和四份副本。在每一份报价文件上要明确注明“正本”或“副本”字样, 一旦正本和副本有差异, 以正本为准。
2. 供应商应将报价文件正本、副本、报价一览表(三份)、电子文档(U盘或光盘)分别密封, 在封口处加盖供应商单位公章, 并在封面明显处注明:

- (1) 项目编号、项目名称;
- (2) 供应商名称(加盖公章)、地址、电话、传真;
- (3) 包封内容(正本、副本、报价一览表、电子文档);
- (4) 注明“于____(截止时间)____之前不准启封”字样。
- (5) 加盖公章及骑缝章

电子文档表面需贴标签: 注明项目名称、供应商、日期。

(六) 报价文件的递交

1. 递交报价文件的地点和时间

地 点: 济南高新区新政务服务大厅四楼第五开标厅

截止时间: 2018年9月12日09时30分(北京时间)

2. 供应商代表必须在报价截止时间前将报价文件送达指定地点。如因竞争性磋商文件的修改推迟报价截止日期的, 则按采购代理机构通知规定的时间递交。
3. 招标代理机构收到报价文件后, 供应商在签到处进行签到。
4. 电报、电话、传真、电子邮件等形式的报价文件概不接受。



5. 对供应商提交的报价文件不予退还。

(七) 迟交的报价文件

采购代理机构将拒绝接收在报价截止时间后送达的报价文件。

(八) 报价文件的修改、补充和撤回

1. 供应商在竞争性磋商文件要求提交报价文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的报价文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容作为报价文件的组成部分。任何补充或修改的内容必须由供应商的法定代表人或其授权代表签字。经法定代表人或其授权代表正式签署的修改和补充文件组成报价文件的一部分，份数和密封要求同报价文件一致。
2. 报价文件的有效期为公开报价后 90 天（日历日），在有效期内不得撤回。

(九) 报价要求

1. 本次报价非一次性报价，报价币种为人民币。报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、检验、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税费等全部费用。除竞争性磋商文件另有规定外，响应文件中所使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
2. 成交供应商的最终报价为含税全包价（即交钥匙项目）
3. 供应商对报价若有说明应在报价一览表备注处注明。采购代理机构不接受可选择的报价方案 and 价格。任何有选择的或可调整的报价方案 and 价格将被视为非响应性报价而被拒绝。
4. 最终报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
5. 供应商免费提供的项目，应先填写该项目的实际价格，并注明免费。此项不计入总报价。
6. 供应商无论中标与否，其参与投标所耗各项费用均由供应商自行承担。

(十) 报价错误的修正

1. 如果正本与副本或电子文档不一致，以正本为准；如果单独的报价一览表与报价文件正本有差异，以报价一览表为准；报价文件中的报价一览表与报价文件中明细表内容不一致的，以报价一览表为准。三份开标一览表不一致的，按无效投标处理。
2. 如果以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准。如果大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。



3. 调整后的数据对供应商具有约束力, 供应商不同意以上修正, 其投标将被拒绝。

六、合格的供应商

详细要求见前附表。

七、投标有效期

1. 自递交投标文件截止之日起 90 日历天
2. 特殊情况下, 在磋商有效期满之前, 招标代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长磋商有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。拒绝延长磋商有效期的供应商有权收回投标保证金; 同意延长磋商有效期的供应商应当相应延长其投标保证金的有效期, 但不得修改报价文件的实质性内容。

八、磋商费用

1. 无论磋商结果如何, 供应商自行承担自己所有与参加磋商活动有关的全部费用。
2. 成交服务费: 成交供应商在签订合同前须向采购代理单位交纳成交服务费。
3. 律师见证费: 成交供应商在签订合同前按中标金额的 1% 向律师事务所交纳律师见证费, 不足 500 元的按 500 元收取 (如果有)。

九、投标保证金

详细要求见前附表

十、无效报价

(一) 供应商有下列情况之一, 其报价将被视为无效:

1. 供应商未按规定提交投标保证金的。
2. 投标文件未按采购文件的规定签署或密封的。
3. 唱标一览表未加盖本单位公章、法定代表人或授权代表未签字的。
4. 供应商对采购文件的要求未做出实质性响应的。
5. 供应商不参加开标仪式及与投标相关事宜的。
6. 供应商资格不符合采购文件要求, 未按采购文件要求提供资格、资质证明文件的。
7. 投标文件载明的工期超过采购文件规定的时间且不能被采购人接受。
8. 投标文件载明的付款方式不满足采购文件规定且不能被采购人接受。
9. 不符合采购文件中规定的其他实质性要求。
10. 供应商报价明显低于成本价的。
11. 法律、法规规定的其他情况。



(二) 供应商有下列情况之一, 其报价不仅被视为无效, 而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收其投标保证金。供应商给采购人和采购代理机构造成损失的, 应予以赔偿。

1. 供应商在报价有效期内撤回报价。
2. 供应商提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假材料。
3. 以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假, 骗取成交。
4. 供应商向采购人、采购代理机构、评审小组成员提供不正当利益。
5. 在整个报价、磋商、评审过程中, 供应商有企图影响成交结果公正性的任何活动或以任何方式诋毁其他供应商或串通报价的。
6. 成交供应商不按规定签订合同的。
7. 法律、法规规定的其他情况。

十一、解释权

1. 本次采购的最终解释权为采购代理机构, 当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。
2. 竞争性磋商文件未做明示, 而又有相关法律、法规规定的, 采购代理机构对此所做解释以相关的法律、法规的规定为依据。

十二、质疑

1. 供应商对采购活动事项有疑问的, 可以向采购人或采购代理机构提出询问, 采购人或采购代理机构将依法作出答复, 但答复的内容不涉及商业秘密。
2. 供应商认为评审过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的, 可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑, 超过期限不予受理。
3. 质疑文件应包括以下主要内容, 并按照“谁主张、谁举证”的原则, 附上相关证明材料。否则, 采购人或采购代理机构不予受理:
 - (1) 质疑项目名称、项目编号、公告发布时间、公开报价时间;
 - (2) 具体的质疑事项及法律依据(具体条款);
 - (3) 质疑相关证明文件或证明材料;
 - (4) 质疑供应商名称、地址、联系方式(包括手机、传真号码);



- (5) 法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章，或法定代表人特别授权加盖单位公章，并由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章等。
4. 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请财政部门列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
5. 采购人或采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在 7 个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。



第三部分 项目技术要求

一、项目说明

指挥中心动力监控系统项目：目前分局指挥大厅已安装在用大量电子设备，其运行维护全靠人工巡检，缺少自动巡检及电路、环境等异常情况报警设备。为及时发现电路、温度、湿度及漏水等异常情况，以便及时采取措施，确保设备安全，拟在指挥大厅安装一套动力监控系统，对指挥大厅电路、环境进行全时监控，发现异常及时报警，以便及时处置，减少不必要的损失。预算资金为 27 万元。

二、配置及参数要求

序号	设备名称	技术参数	单位	数量
UPS 监测软件系统				
1	智能协议处理模块	1、集装换和协议处理于一体，将非 MODBUS RTU 通讯协议传送的数据转换为以 MODBUS RTU（16 位）协议传送； 2、提供 1 路 RS232、1 路 RS485 信号输入接口； 3、提供 1 路 RJ45 信号输出接口； 4、数据收发均有指示灯指示，同时具有电源指示灯；	台	1
2	UPS 监测器（含管理软件）	整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数显示； 软件：对 UPS 的电压、电流、频率、功率、后备时间等进行实时监控	套	1
烟雾监测软件系统				
1	智能协议处理模块	1、集装换和协议处理于一体，将非 MODBUS RTU 通讯协议传送的数据转换为以 MODBUS RTU（16 位）协议传送； 2、提供 1 路 RS232、1 路 RS485 信号输入接口； 3、提供 1 路 RJ45 信号输出接口； 4、数据收发均有指示灯指示，同时具有电源指示灯；	台	3
2	烟雾监测器（含软件）	透镜类型：广角透镜； 工作电压：DC9-16V； DC12V 时的消耗电流 $\leq 20\text{mA}$ ； 环境温度： $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$ ；安装方式：吸顶；安装高度：2.5~3.6m 左右；探测范围及角度 6M/360°；抗白光级别：6500Lux；具有自动温度补偿、人工智能技术、动态阈值技术等功能；报警延时：5s； 软件：对烟雾进行实时监控	套	1
温湿度监测软件系统				



1	智能数显温湿度变送器	LCD 宽温液晶显示屏; 供电电压 DC12V; 测量范围 温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$; 湿度: $0 \sim 100\% \text{rh}$ 测量精度 温度: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$; 湿度: $\pm 3\% \text{rh}$; 功 耗 $\leq 0.3\text{W}$; 平均无故障工作时间 $\geq 500000\text{h}$; 响应时间 $\leq 30\text{ms}$; 通讯接口: RS485; 通讯协议: MODBUS	个	7
2	温湿度监测软件	实时监测机房内温、湿度值	套	1
漏水监测软件系统(非定位式)				
1	非定位式漏水控制器	标准 35mm 导轨安装; 反应时间 $\leq 2\text{s}$; 监测距离: $\geq 300\text{m}$; 可支持接入 2 路漏水监测线; 具有 2 路继电器输出, 用于输出告警信号。	套	1
2	7.5m 漏水监测线	线缆直径: 5.0mm; 监测导线外阻: $20\ \Omega / 100\text{m}$; 长度: 7.5m	根	2
3	开关量采集模块	1、采集 8 路干接点输入; 2、输出接口: RJ45; 3、通讯协议: MODBUS-TCP 4、光电隔离: $\geq 5\text{KV}$; 5、信号浪涌防护: $\geq 5\text{KA}$;	个	1
4	泄漏监测管理软件	实时监测精密空调、送水管道、窗沿等易漏水地区周围是否有泄漏。	套	1
智能监控软件平台系统				
1	嵌入式监控一体机	1. 集数据收集、传输转换、核心处理、画面展示、查询报警五大功能模块为一体; 2. 5 寸液晶触摸屏, 分辨率最高支持 1920×1080 ; 3. 标准 19 英寸 2U 上架服务器机箱, 支持来电自启、延时启动; 4. 双千兆网口、2 个 USB3.0、4 个 USB2.0; 5. 同时支持 VGA、HDMI 高清接口; 6. 全模浪涌防护, $I_n \geq 10\text{KA}$ 、 $I_{\text{max}} \geq 20\text{KA}$ 、 $U_p \leq 1\text{KA}$; 7. 高通滤波, 电源、接地、SPD 三灯指示; 8. 1 路纯净 10A220VAC、8 路 1A12VDC 电源输出; 9. 8 路 RS485、4 路 RS232、16 路 DI、8 路 DO; 10. 集成音响功能, 可播放报警语音, 集成短信、电话报警功能。	台	1



2	监控管理软件平台	1、软件同时支持 B/S、C/S 架构,对机房内 UPS、精密空调、温湿度、配电系统、空调漏水、视频监控系统,集中统一监控管理,可通过内网远程浏览、设置系统各项参数,修改后不需重启系统,立刻生效。 2、根据机房实际环境模拟出高真的 3D 模型。监控主界面采用 3D 效果图配合 3D 图形按钮显示机房整体布局,所有检测类别图形化显示。 3、★系统软件支持手机 APP 客户端,可通过移动网络随时登陆查询、查看机房内重要系统运行状况。 4、系统软件可接入第三方 IT 运维系统,实现用户运维环境的大集成。服务器、交换机等 IT 设备监测。监测内容宝括: CPU、硬盘、内存、虚拟内存使用状态、线程状态监测、流量监测、端口监测、数据库监测等,图形化的界面,支持从小时到一年不同时间段的数据显示。 5、完善的远程售后服务体制:客户使用过程中遇到问题,可实时在线为客户提供远程服务,不用到达现场即可解决故障,大大提高了效率,免除客户的后顾之忧。 6、一键还原系统:提供 XTG 自主研发的操作系统,预置常用软件,工程软件及所有配置文件参数,客户机器发生故障时,在任何电脑一键还原即可,支持任何电脑 PC 安装,所有驱动自动安装,无需进行任何设置即可使用。 7、软件必须具有极高的稳定性,全年无故障运行,设备断线自动尝试连接,误报故障发生率小于 0.01%。 8、★ 数据采集频率可调,画面刷新速度可调,在运行状态下可进行画面、参数、配置的各项修改功能,实现不间断数据采集及通讯。主机上电自动开机,开机自动运行程序,保证程序一直在线。 9、系统必须具有主动短信查控功能,用户可发送查询短信到短信猫手机卡上,获取当前监控项的工作状态,并可编辑指令控制设备,如控制空调开启、开关门禁、新风机关停等项。 10、全面的系统集成,将门禁与视频集中到软件内,可以实现视频在线查看、录制、回放等;门禁发卡,刷卡,报警,记录查询等。	套	1
3	局域网 WEB 远程浏览	通过 WEB 浏览器,获得授权的管理人员可通过 Intranet 或 Internet 对系统进行远程管理。也可远程对系统进行参数设置,修改后立即生效,无需重启系统,实现真正的远程管理。	套	1



4	短信报警器 (含软件)	标准: GSM/GPRS; 频带: 双频 900MHz/1800MHz, GPRS Multi-slot Class: Class 10, GPRS Terminal Device Class: Class B, GPRS Coding Schemes: CS1 to CS4 内置工业级 GPRS 无线模块, 提供标准 RS232/485 数据接口; 支持 GSM、GPRS 和 APN; 数据中心支持: 动态域名 (DDNS) 和固定 IP 地址访问、支持与 3 个数据中心并行通信、多数据中心备份传输; 超大缓存 1MB; 输入电压: 5-24 VDC; 平均工作电流: 150-250mA@5VDC; 最大工作电流: 2A@5V DC; 待机电流: 20mA@+5V DC; 工作温度: -30 °C-75 °C; 工作湿度: 5 -95%RH; SIM 卡参数: SIM Control: 1.8v and 3v; 软件: 一旦报警, 及时向维护人员发送报警短信。	套	1
5	APP 监测系统软件	支持安卓系统和 IOS 系统智能手机、平板、智能电视等移动终端监控浏览, 也可对系统进行远程操作控制。	套	1
本地监控系统				
1	本地原有摄像头监控接入平台	将本地原有摄像头监控接入本项目平台。	宗	1
分布式交互管理系统				
1	视频编码器	1. 输入接口有 VGA/DVI/HDMI/SDI 等多种信号接口可供选择, 采用 UNIX 嵌入式结构; 2. 支持 1080P@60HZ 全高清视频的采集和编码; 3. DVI-I 输入信号支持高达 1920x1200 的分辨率, 并且分辨率自动检测和自动去黑边, 无需手动设定; 4. 支持视频同时 1 路主码流, 1 路辅流, 1 路音频输入, 可指定分辨率输出。 5. 支持单播、组播; 支持 TCP、UDP、UDT 等协议。 6. 支持视频呼叫功能, 具备主叫/被叫能力, 方便在不同的网络环境中集中控制管理。 7. 支持 H264 High Profile 和 H264 Baseline Profile 2 种视频编码算法; 音频算法为 AAC-HE/LD/LC、G711。 在不影响图像质量情况下, 1080P 图像码流为 2Mbps。 8. 提供 RS232/RS485 及用户 I/O 接口。 9. 在前面板提供了按键和显示屏操作界面。	台	1



2	视频编码器配套软件	1. 内置 web 服务器, 可通过浏览器远程登录权限服务器进行相应权限设置。 2. 无需安装客户端, 可通过网页直接登录进入 web 服务器, 通过管理员进行相应的操作。 3. 可设置 Combview 系统的使用用户相关信息以及组别, 可操作权限等。 4. 可通过 web 添加用户所属组别, 权限以及用户相关信息等。管理员用户也可通过 AU-SERVERManager 进行用户简单的添加与修改。 5. 提供基于具体 IP 流等设备的查看等操作授权。 6. 对于网络中的 IP 流信号, 基于具体的 IP 地址, 端口, 通道以及其他一些唯一标识, 7. 可进行不同操作人员的分配与操作。 8. 提供基于转发服务器通道的查看等操作授权。 9. 对于统一通过转发服务器获取的 IP 流信号, 可基于该转发服务器 IP 和相应通道对其进行不同操作人员的分配与操作。 10. 提供对 MCU 内多个显示墙的查看操作授权。 11. 可分配同一网络内相应的墙等资源的操作权限到具体用户, 从而实现多用户同一网络下的协作与分工。 12. 支持信号源信息的动态获取。 13. 在网络中, 用户在 AU-SERVERManager 中创建的信号无需重复创建, 通过浏览器输入指定的转发服务器, 可动态获取已存在视频源信息进行保存以及分配。 14. AU-SERVERManager 同时提供可简易设置以上内容的权限。 15. AU-SERVERManager 提供简单易懂的操作界面, 可迅速配置相关用户与资源信息。 16. 提供对显示设备数量的控制。 17. 配套权限管理服务器使用, 实现对应用系统中用户身份、设备资源、角色权限、访问控制等安全信息和安全策略的集中统一管理。	套	1
3	统一视讯管理平台软件扩容	对原有统一视讯管理平台进行扩容, 满足本项目接入大屏幕的需求。	套	1
附件				
1	专业采集箱	400*500*100mm, 内置导轨、理线槽	个	1
2	工业电源	输入电压 85-265 (V) 输出功率 35 (W) 输出电压 12 (V) 工作效率 80 (%)	个	1
3	显示器	13 英寸显示器	台	1
4	线材	光缆、六类网线、视频线、ODF、网络配线架	宗	1
消防				
1	灭火器	气体灭火器、≥8 公斤	具	4
2	消防改造	对现有喷淋设备进行封堵	宗	1

注: “★”为一票否决的关键参数, 投标产品必须满足项, 若不满足按无效投标处理。



第四部分 开标、评标、定标

一、投标文件的递交及开标仪式

1. 投标文件递交时间、地点:

时间: 2018 年 9 月 12 日上午 9: 00-9: 30 (北京时间)。

地点: 济南高新区新政务服务大厅四楼第五开标厅

2. 开标时间、地点

时间: 2018 年 9 月 12 日上午 9: 30 (北京时间)

地点: 济南高新区新政务服务大厅四楼第五开标厅

3. 招标代理机构组织投标文件的递交, 递交投标文件的供应商代表应签字确认。

4. 见证律师或监督或公正人对各供应商提交的投标文件密封情况按签到顺序进行检查, 并当场宣布检查结果。

5. 唱标: 工作人员当众按供应商的签到顺序开启唱标一览表, 唱标员宣读供应商名称、投标报价等主要内容, 法定代表人或其授权代表现场签字确认。

6. 开标会议结束后, 见证律师或监督或公正人对供应商的供应商相关资格证书进行审验。

为方便见证律师或监督或公正人检查供应商的资格, 请供应商携带营业执照(副本)(三证合一的只提供营业执照即可)、组织机构代码证(副本)、税务登记证(副本)、法人代表授权委托书及授权代表身份证原件、现场踏勘表以上资料的原件及复印件一套参加开标会议, 以备通过资格审查。

二、评标程序

1. 组建磋商小组: 招标人将根据本项目的特点组建磋商小组, 其成员由招标人及有关方面的专家 3 人及以上单数组成, 其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二, 磋商小组负责对投标文件进行审查、澄清、评审, 推荐中标候选人或经招标人授权直接确定成交供应商。

2. 选举磋商小组组长, 由磋商小组组长分工组织评标。

3. 评标准备工作。

4. 对供应商进行资格后审、符合性鉴定, 审查合格者方可进入下一步评审。

5. 技术部分评审, 参照执行评分细则。

6. 商务部分评审, 参照执行评分细则。



7. 整理评审结果, 编制评标报告并由磋商小组全体成员签字确认后, 向招标人递交评标报告。
8. 磋商小组解散, 评标结束。

三、评标原则和评标办法

(一) 评标原则

“公平、公正、择优、效益”为本次评标的基本原则, 磋商小组按照这一原则的要求, 公正、平等地对待各供应商。同时, 在评标过程中恪守以下原则:

1. 客观性原则: 磋商小组将严格按照采购文件的要求, 对供应商的投标文件进行认真评审; 磋商小组对投标文件的评审仅依据投标文件本身, 而不依据投标文件以外的任何因素。
2. 统一性原则: 磋商小组将按照统一的评标原则和评标方法, 用同一标准进行评标。
3. 独立性原则: 评标工作在磋商小组内部独立进行, 不受外界任何因素的干扰和影响。评委对出具的评标意见承担个人责任。
4. 保密性原则: 采购代理机构应当采取必要的措施, 保证评标在严格保密的情况下进行。
5. 综合性原则: 磋商小组将综合分析、评审供应商的各项指标, 而不以单项指标的优劣评定出中标候选人或成交供应商。

(二) 评标办法

本次评标采用综合评分法, 磋商小组成员根据磋商文件中确定的评分办法综合评定各供应商提交的投标文件, 磋商小组成员打分取算术平均值计算综合总得分, 按照得分由高到低排序, 择优选取一名成交供应商。

1. 初步评审

磋商小组对供应商进行资格审查。资格审查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定, 对报价文件中的资格证明、报价保证金等进行审查, 如果供应商出现没有按照要求提交全部资格证明文件或资格证明无效; 未按要求提交报价保证金等则视为该供应商资格审查不合格。

2. 磋商:



磋商小组将与通过资格审查的供应商分别进行磋商。在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。竞争性磋商文件有实质性变动的，磋商小组将以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

- (1) 供应商在磋商小组规定的时间内按要求再次以书面形式报价，并由法定代表人或授权代理人签字确认。
- (2) 最终报价后，重大偏离不允许被修正，但磋商小组将允许修正报价中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应竞争性磋商文件要求的供应商的竞争地位产生不公平的影响。
- (3) 如出现供应商达不到法定数量，供应商最终报价均超出采购预算，磋商小组有权否决所有报价，采购人报请监督管理机构批准后另行采购。

3. 确定成交供应商

以供应商最后一轮的报价及承诺作为磋商小组确定成交供应商的依据。磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商。

四、评标纪律

1. 磋商小组内部讨论的情况和意见必须保密，任何人不得以任何形式透露给供应商或与供应商有关的单位或个人。
 2. 磋商小组成员在磋商期间不得与供应商进行私下接触，不得私自离开磋商现场，如确需离开现场须在公证员监督下进行，并按时返回。
 3. 在磋商过程中，供应商不得以任何形式对磋商小组成员进行旨在影响磋商及结果的任何行为，否则取消其磋商资格。
 4. 在磋商过程中，供应商对报价文件的内容在符合竞争性磋商文件的前提下可进行修改，但最终报价必须以书面形式确认。
 5. 投标单位瑕疵滞后的处理
- 5.1 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标单位进入初审、综合评审或其它后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则招标代理机构均有权随时视情形决定是否取消该投标单位的此前评议结果，或随时视情形决定是否对该报价予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该投标单位被拒绝或被取消该投标单位的此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该投标单位承担。



5.2 若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同,之后才发现存在上述情形,经评标委员会/招标代理机构再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题,且若一旦取消该投标单位的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利,在此情形下准备考虑维持结果,评标委员会/招标代理机构有权要求该存在瑕疵的投标单位提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任,若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额,评标委员会/招标代理机构有权并且应当决定取消投标单位的此前评议结果或采取类似效果的措施。

6. 特殊情况下的处理方法

根据政府采购法律法规的有关规定,出现下列情形之一的,评标委员会将否决所有投标单位的报价。

- 1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;
- 2) 供应商的最终报价均超过了采购预算;
- 3) 因重大变故,采购任务取消的。

五、定标

本项目招标人根据磋商小组提交的书面评标报告依法确定成交供应商。

六、中标通知书

确定中标结果后,在投标有效期内,采购代理机构向成交供应商签发《成交通知书》。对未中标者,招标人不对未中标原因做出解释,同时亦不退还投标文件。

七、授予合同

《成交通知书》发出后 30 日内,采购人与成交供应商签订合同。磋商文件、成交供应商的投标文件以及评标过程中的有关澄清、承诺文件均为合同的组成部分。



第五部分 合同格式

(合同参考样本)

一、项目实施合同格式

合同文本

项目名称: _____

项目编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

代理机构名称: _____

合同生成日期: _____



_____ (甲方) 所需 _____ (项目名称) 经 _____
(代理机构名称) 以 _____ 磋商文件在国内以竞争性磋商方式进行
采购。经评审小组确定 _____ (乙方) 为成交供应商。甲、乙双方
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》和其他法律、法
规的规定, 并按照公正、平等、自愿、诚实信用的原则, 同意按照以下条款和条件,
签署本合同。

一、本合同由合同文本和下列文件组成

1. 磋商文件
2. 成交供应商报价文件
3. 成交供应商在磋商过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件
4. 本合同附件

二、项目的名称、内容

(可后附详细项目内容)

三、合同金额

合同总金额: 人民币 _____ (大写)
人民币 _____ (小写)

四、付款

1. 付款方式: 合同签订安装完毕验收合格后付至合同总价款的 90%, 余款作为质保金,
一年后无息一次性结清。

五、时间、地点、验收方式

1. 交货时间:
2. 交货地点:
3. 验收方式:

六、合同生效

本合同为附条件生效合同, 除甲乙双方签章, 同时加盖代理机构合同审核章后, 合同
生效。

七、合同保存

本合同一式六份, 甲方二份, 乙方一份, 代理机构三份。

八、违约条款



- (1) 合同一方违约, 违约方向对方支付违约金, 违约金额为成交金额的 10%。中标人违约, 可直接从履约保证金中扣除; 采购单位违约, 从采购款项中扣除。
- (2) 成交供应商给采购单位造成的实际损失高于违约金的, 成交供应商应给采购单位对高出违约金的部分予以赔偿。
- (3) 成交供应商迟延履行合同、不完全履行合同或提供的服务不符合磋商文件的要求, 除支付违约金外, 采购单位有权要求其继续履行合同或重新提供符合要求的服务或解除本合同。采购单位要求解除本合同的, 成交供应商应退回采购单位已付合同价款并赔偿损失。
- (4) 其它未尽事宜, 以《中华人民共和国合同法》规定为准。

九、争议解决

本合同履行过程中发生的或者与本合同有关的任何争议, 甲乙双方应协商解决, 协商不成的, 应向甲方住所地人民法院起诉解决。

甲 方 (公章):

乙 方 (公章):

法定代表人或授权代理人: (签字)

法定代表人或授权代理人: (签字)

开户单位:

开户单位:

开户银行:

开户银行:

帐 号:

帐 号:

地 址:

地 址:

邮政编码:

邮政编码:

电 话:

电 话:

签订时间:

签订时间:

此处加盖代理机构合同审核章, 并签署日期 (同时甲方、乙方、代理机构加盖骑缝章)



第六部分 报价函部分格式

一、报 价 函

_____(招标代理机构)_____:

经研究,我们决定参加项目编号为_____的_____招标活动并提交报价文件。为此,我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

1、我方提交的报价文件,正本一份,副本____份。

2、如果我们的报价文件被接受,我们将履行招标文件中规定的每一项要求,并按我们报价文件中的承诺按期、按质、按量提供货物。

3、我们理解,最低报价不是成交的唯一条件,你们有选择中标人的权力。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我们同意按招标文件规定交纳保证金、成交服务费、公证费,遵守贵机构有关招标的各项规定。

6、我方若未成为中标单位,贵机构有权不做任何解释。

7、我方的报价文件自报价之日起有效期为 90 日历日。

8、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄:_____。

地 址:

邮政编码:

电 话:

传 真:

开户单位:

开户银行:

帐 号:

投标单位全称(公章):

法定代表人或授权代理人签字:

年 月 日



二、法定代表人授权委托书

_____ (供应商名称) 法定代表人_____ 授权

我单位_____ (职务或职称) _____ (姓名) 为我

单位本次磋商授权代理人, 全权办理此次_____

竞争性磋商政府采购项目 (项目编号: _____) 的一切事宜。代理人在

该项目活动中所签署的一切文件, 我 (单位) 均予承认。

代理人无转委托权。

特此授权。

被授权人身份证复印件粘贴处 (正反两面)

授权单位 (公章): _____

法定代表人 (签字): _____

日期: _____ 年 ____ 月 ____ 日



三、投标保证金

鉴于_____（下称“供应商”）于____年__月__日参加（下称“采购人”）_____项目的竞争性磋商。供应商在此承担向采购人支付总金额_____元的责任。

投标保证金在报价有效期内保持有效。

投标保证金证明

（粘贴处）

供应商：（盖章）

法定代表人或其授权代理人（签字）：

日期：____年__月__日



四、报价一览表

货币单位: 元(人民币)

项目名称			
项目编号			
磋商前基础 报价(总价)	大写		
	小写		
供货期	共_____个日历日	质保期	
质量标准		服务承诺	
对招标文件的 认同程度			
法定代表人或委托代 理人现场确认(签字)			

供应商(盖章) _____

法定代表人:(签字或盖章) _____

_____年____月____日

注: 1、本唱标单与投标文件装订在一起(本格式应放在投标文件的第2页), 并单独密封三份与投标文件分别密封后共同递交。各项内容务必认真填写详细, 可以填满, 表格自行扩展但不得分页。



第七部分 附件

一、报价明细表

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人或授权代理人签字：_____

年 月 日

单位：元

序号	设备名称	技术参数	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	备注
UPS 监测软件系统							
1	智能协议处理模块	1、集装换和协议处理于一体，将非 MODBUS RTU 通讯协议传送的数据转换为以 MODBUS RTU（16 位）协议传送； 2、提供 1 路 RS232、1 路 RS485 信号输入接口； 3、提供 1 路 RJ45 信号输出接口； 4、数据收发均有指示灯指示，同时具有电源指示灯；	台	1			
2	UPS 监测器（含管理软件）	对 UPS 的电压、电流、频率、功率、后备时间等进行实时监控；整流器与旁路的电压、电流参数；逆变器与电池的电压、电流及电池的后备时间、充电量，负载的电压、电流参数显示； 软件：对 UPS 的电压、电流、频率、功率、后备时间等进行实时监控。	套	1			
烟雾监测软件系统							
1	智能协议处理模块	1、集装换和协议处理于一体，将非 MODBUS RTU 通讯协议传送的数据转换为以 MODBUS RTU（16 位）协议传送； 2、提供 1 路 RS232、1 路 RS485 信号输入接口； 3、提供 1 路 RJ45 信号输出接口； 4、数据收发均有指示灯指示，同时具有电源指示灯；	台	3			
2	烟雾监测器（含软件）	环境温度：-10℃ ~+55℃；安装方式：吸顶；安装高度：2.5~3.6m 左右；探测范围及角度 6M/360°；抗白光级别：6500Lux；具有自动温度补偿、人工智能技术、动态阈值技术等功能；报警延时：5s； 软件：对烟雾进行实时监控。	套	1			
温湿度监测软件系统							



1	智能数显温湿度变送器	LCD 宽温液晶显示屏; 供电电压 DC12V; 测量范围 温度: -20℃~70℃; 湿度: 0~100%rh 测量精度 温度: ±0.5℃; 湿度: ±3%rh; 功耗 ≤0.3W; 平均无故障工作时间 ≥500000h; 响应时间 ≤30ms; 通讯接口: RS485; 通讯协议: MODBUS	个	7			
2	温湿度监测软件	实时监测机房内温、湿度值	套	1			

漏水监测软件系统(非定位式)

1	非定位式漏水控制器	标准 35mm 导轨安装; 反应时间≤2S; 监测距离: 300 米; 可支持接入 2 路漏水监测线; 具有 2 路继电器输出, 用于输出告警信号。	套	1			
2	7.5m 漏水监测线	线缆直径: 5.0mm; 监测导线外阻: 20 Ω/100m; 长度: 7.5m	根	2			
3	开关量采集模块	1、采集 8 路干接点输入; 2、输出接口: RJ45; 3、通讯协议: MODBUS-TCP 4、光电隔离: ≥5KV; 5、信号浪涌防护: ≥5KA;	个	1			
4	泄漏监测管理软件	实时监测精密空调、送水管道、窗沿等易漏水地区周围是否有泄漏。	套	1			

智能监控软件平台系统

1	嵌入式监控一体机	1. 集数据收集、传输转换、核心处理、画面展示、查询报警五大功能模块为一体; 2. 5 寸液晶触摸屏, 分辨率最高支持 1920*1080; 3. 标准 19 英寸 2U 上架服务器机箱, 支持来电自启、延时启动; 4. 双千兆网口、2 个 USB3.0、4 个 USB2.0; 5. 同时支持 VGA、HDMI 高清接口; 6. 全模浪涌防护, $I_n \geq 10KA$ 、 $I_{max} \geq 20KA$ 、 $U_p \leq 1KA$; 7. 高通滤波, 电源、接地、SPD 三灯指示; 8. 1 路纯净 10A220VAC、8 路 1A12VDC 电源输出; 9. 8 路 RS485、4 路 RS232、16 路 DI、8 路 DO; 10. 集成音响功能, 可播放报警语音, 集成短信、电话报警功能。	台	1			
2	监控管理软件平台	1、软件同时支持 B/S、C/S 架构, 对机房内 UPS、精密空调、温湿度、配电系统、	套	1			



	空调漏水、视频监控系统,集中统一监控管理,可通过内网远程浏览、设置系统各项参数,修改后不需重启系统,立刻生效。 2、根据机房实际环境模拟出高真的 3D 模型。监控主界面采用 3D 效果图配合 3D 图形按钮显示机房整体布局,所有检测类别图形化显示。 3、★系统软件支持手机 APP 客户端,可通过移动网络随时登陆查询、查看机房内重要系统运行状况。 4、系统软件可接入第三方 IT 运维系统,实现用户运维环境的大集成。服务器、交换机等 IT 设备监测。监测内容宝括: CPU、硬盘、内存、虚拟内存使用状态、线程状态监测、流量监测、端口监测、数据库监测等,图形化的界面,支持从小时到一年不同时间段的数据显示。 5、完善的远程售后服务体制:客户使用过程中遇到问题,可实时在线为客户提供远程服务,不用到达现场即可解决故障,大大提高了效率,免除客户的后顾之忧。 6、一键还原系统:提供 XTG 自主研发的操作系统,预置常用软件,工程软件及所有配置文件参数,客户机器发生故障时,在任何电脑一键还原即可,支持任何电脑 PC 安装,所有驱动自动安装,无需进行任何设置即可使用。 7、软件必须具有极高的稳定性,全年无故障运行,设备断线自动尝试连接,误报故障发生率小于 0.01%。 8、★ 数据采集频率可调,画面刷新速度可调,在运行状态下可进行画面、参数、配置的各项修改功能,实现不间断数据采集及通讯。主机上电自动开机,开机自动运行程序,保证程序一直在线。 9、系统必须具有主动短信查控功能,用户可发送查询短信到短信猫手机卡上,获取当前监控项的工作状态,并可编辑指令控制设备,如控制空调开启、开关门禁、新风机关停等项。 10、全面的系统集成,将门禁与视频集中到软件内,可以实现视频在线查看、录制、回放等;门禁发卡,刷卡,报警,记录查询等。				
--	--	--	--	--	--



3	局域网 WEB 远程浏览	通过 WEB 浏览器, 获得授权的管理人员可通过 Intranet 或 Internet 对系统进行远程管理。也可远程对系统进行参数设置, 修改后立即生效, 无需重启系统, 实现真正的远程管理。	套	1			
4	短信报警器 (含软件)	标准: GSM/GPRS; 频带: 双频 900MHz/1800MHz, GPRS Multi-slot Class: Class 10, GPRS Terminal Device Class: Class B, GPRS Coding Schemes: CS1 to CS4 内置工业级 GPRS 无线模块, 提供标准 RS232/485 数据接口; 支持 GSM、GPRS 和 APN; 数据中心支持: 动态域名 (DDNS) 和固定 IP 地址访问、支持与 3 个数据中心并行通信、多数据中心备份传输; 超大缓存 1MB; 输入电压: 5-24 VDC; 平均工作电流: 150-250mA@5VDC; 最大工作电流: 2A@5V DC; 待机电流: 20mA@+5V DC; 工作温度: -30 °C-75 °C; 工作湿度: 5-95%RH; SIM 卡参数: SIM Control: 1.8v and 3v; 软件: 一旦报警, 及时向维护人员发送报警短信。	套	1			
5	APP 监测系统软件	支持安卓系统和 IOS 系统智能手机、平板、智能电视等移动终端监控浏览, 也可对系统进行远程操作控制。	套	1			
本地监控系统							
1	本地原有摄像头监控接入平台	将本地原有摄像头监控接入本项目平台。	宗	1			
分布式交互管理系统							
1	视频编码器	1. 输入接口有 VGA/DVI/HDMI/SDI 等多种信号接口可供选择, 采用 UNIX 嵌入式结构; 2. 支持 1080P@60HZ 全高清视频的采集和编码; 3. DVI-I 输入信号支持高达 1920x1200 的分辨率, 并且分辨率自动检测和自动去黑边, 无需手动设定; 4. 支持视频同时 1 路主码流, 1 路辅流, 1 路音频输入, 可指定分辨率输出。 5. 支持单播、组播; 支持 TCP、UDP、UDT 等协议。 6. 支持视频呼叫功能, 具备主叫/被叫能力, 方便在不同的网络环境中集中控制管理。	台	1			



		7. 支持 H264 High Profile 和 H264 Baseline Profile 2 种视频编码算法; 音频算法为 AAC-HE/LD/LC、G711。在不影响图像质量情况下, 1080P 图像码流为 2Mbps. 8. 提供 RS232/RS485 及用户 I/O 接口。 9. 在前面板提供了按键和显示屏操作界面。					
--	--	--	--	--	--	--	--



2	视频编码器 配套软件	1. 内置 web 服务器, 可通过浏览器远程登录权限服务器进行相应权限设置。 2. 无需安装客户端, 可通过网页直接登录进入 web 服务器, 通过管理员进行相应的操作。 3. 可设置 Combview 系统的使用用户相关信息以及组别, 可操作权限等。 4. 可通过 web 添加用户所属组别, 权限以及用户相关信息等。管理员用户也可通过 AU-SERVERManager 进行用户简单的添加与修改。 5. 提供基于具体 IP 流等设备的查看等操作授权。 6. 对于网络中的 IP 流信号, 基于具体的 IP 地址, 端口, 通道以及其他一些唯一标识, 7. 可进行不同操作人员的分配与操作。 8. 提供基于转发服务器通道的查看等操作授权。 9. 对于统一通过转发服务器获取的 IP 流信号, 可基于该转发服务器 IP 和相应通道对其进行不同操作人员的分配与操作。 10. 提供对 MCU 内多个显示墙的查看操作授权。 11. 可分配同一网络内相应的墙等资源的操作权限到具体用户, 从而实现多用户同一网络下的协作与分工。 12. 支持信号源信息的动态获取。 13. 在网络中, 用户在 AU-SERVERManager 中创建的信号无需重复创建, 通过浏览器输入指定的转发服务器, 可动态获取已存在视频源信息进行保存以及分配。 14. AU-SERVERManager 同时提供可简易设置以上内容的权限。 15. AU-SERVERManager 提供简单易懂的操作界面, 可迅速配置相关用户与资源信息。 16. 提供对显示设备数量的控制。 17. 配套权限管理服务器使用, 实现对应用系统中用户身份、设备资源、角色权限、访问控制等安全信息和安全策略的集中统一管理。	套	1			
3	统一视讯管理平台软件 扩容	对原有统一视讯管理平台进行扩容, 满足本项目接入大屏幕的需求。	套	1			
附件							



1	专业采集箱	400*500*100mm, 内置导轨、理线槽	个	1			
2	工业电源	输入电压 85-265 (V) 输出功率 35 (W) 输出电压 12 (V) 工作效率 80 (%)	个	1			
3	显示器	13 英寸显示器	台	1			
4	线材	光缆、六类网线、视频线、ODF、网络配线架	宗	1			
消防							
1	灭火器	气体灭火器、≥8 公斤	具	4			
2	消防改造	对现有喷淋设备进行封堵	宗	1			
合计							

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：_____年_____月_____日



二、 技术条款偏离表

供应商名称:

序号	磋商文件条款		投标书条款		与磋商文件的偏离说明
	条款号	条款内容	条款号	条款内容	

供应商（盖章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日期: _____年____月____日



三、商务条款偏离表

供应商名称:

序号	磋商文件条款		投标书条款		与磋商文件的偏离说明
	条款号	条款内容	条款号	条款内容	

供应商（盖章）:

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日期: ____年____月____日



四、供应商概况表

单位性质		隶属 关系		地址		法定 代表人		职 务	
注册资本		职工 总数		平均工人 技术等级		电话		传 真	
成立/或注 册日期			主营			兼营			
注册资金			固定 资产			净资产			
有职称管 理人员	高级		中级		初级		技术员		
组织机构	(附本表后)			法定代表人及技术负责人简历			(附本表后)		
单位简历 及概况									
单位优势									

注: 附企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证件文件复印件。



五、财务状况

1. 基本资料

资产总额	元	其中	固定资产	元
负债总额	元	其中	流动资产	元
年平均完成投资		元		
最高年制造/销售能力		元		
2. 近三年每年完成销售额和本年预计完成销售额				
年度		完成金额 (元)		

3. 可以查到财务信息的开户银行的开户许可证。



六、业绩一览表

序号	签订合同时间	项目名称	合同金额	业主名称	业主评价
1					若有评价材料, 请附在本表之后
2					
3					
4					
...					
...					
...					
...					
...					

后附本表中所列类似业绩的合同的复印件

供应商 (签署、盖章):

授权代表 (签名):

日期: 年 月 日



七、近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明

致: 山东蓝盾招标代理有限公司

我单位近三年内在经营活动中没有重大违法记录，特此声明。

若招标采购单位在本项目采购过程中，发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标供应商名称（公章）: _____

法人代表或其授权人（签字）: _____

日 期: _____

解释: 《中华人民共和国政府采购法实施条例》条例第十九条 政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动,期限届满的,可以参加政府采购活动。



八、无违规违法声明

致山东蓝盾招标代理有限公司:

我方在参加政府采购活动前 3 年内, 在经营活动中没有重大违法记录^①。

特此声明。

如果以上声明不真实, 我方全部承担虚假响应(投标)的责任, 并接受依法施行的处罚。

供应商(供应商)全称:

(盖单位公章)

年 月 日

注: ^①重大违法记录, 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动, 期限届满的, 可以参加政府采购活动。



九、现场踏勘确认表

项目基本情况	项目名称	
	项目地址	
	招标单位名称	
	代理单位名称	山东蓝盾招标代理有限公司
现场踏勘情况记录	现场踏勘时间	年 月 日 时 分
	备注:	
注意事项: 现场踏勘人员应认真勘察施工现场各项情况是否符合施工要求,对有关资料可进行询问式调查,并如实填写《现场踏勘记录表》。 现场建设单位负责人员应配合踏勘工作,主动提供有关勘察资料,认真核对记录情况,如有异议应当场提出;如无异议,应签字确认,并对已签字确认情况承担相应法律责任。		
招标单位意见: 签字或(盖章)		投标单位意见: (盖章)

备注:勘察现场时须携带此表,请将此件复印件附于响应文件中,并于开标现场交验此件原件。开标现场无法提供此件者,其响应文件不予接受。



十、环境标志产品明细表 (如有)

项目编号:

供应商名称 (盖章): _____

授权代表签字: _____

序号	产品名称	企业名称	注册商标	规格型号	中国环境标志 认证证书编号	认证证书有效 截止日期	价格
1							
2							
3	...						
4	合计						

说明:

- 1、环境标志产品根据财政部、环境保护部最新公布的环境标志产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为环保产品,须按规定格式逐项填写,否则评分时不予认可。



十一、节能产品明细表（如有）

项目编号:

供应商名称（盖章）: _____

授权代表签字: _____

序号	产品名称	制造商	产品型号	节能标志认证证书号	节能产品认证证书有效截止日期	价格
1						
2						
3	...					
4	合计					

说明:

- 1、节能产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能产品政府采购清单确定。
- 2、如所投产品为节能产品（强制采购产品除外），须按规定格式逐项填写，否则评分时不予认可。



十二、小型、微型企业产品明细表（如有）

项目编号:

供应商名称（盖章）: _____

授权代表签字: _____

序号	产品名称	制造商	产品型号	价格
1				
2				
3	...			
4	合计			

说明：如所投货物为小型、微型企业产品，须按本附件规定格式逐项填写并按附件十四规定提供《中小企业声明函》、《从业人员声明函》、上一年度资产负债表、损益表的复印件，否则评分时不予认可。



十三、中小企业声明函等（如有）

（一）中小企业声明函

供应商名称（公章）：_____

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____单位的_____（项目编号）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

年 月 日

（二）从业人员声明函

供应商名称（公章）：_____

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，本公司从业人员数为_____。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

年 月 日

（三）上一年度资产负债表、损益表的复印件



十四、 封面及密封包格式

报价一览表	电子文档
项目编号:	项目编号:
项目名称:	项目名称:
供应商名称 (公章):	供应商名称 (公章):
地址:	地址:
电话:	电话:
传真:	传真:

报价文件 (正本)	报价文件 (副本)
项目编号: 项目名称:	项目编号: 项目名称:
供应商名称 (公章):	供应商名称 (公章):
地址:	地址:
电话:	电话:
传真:	传真:

封口格式:

..... 于 年 月 日 之前不准启封 (公章)



各投标单位, 书脊内容请按照以下格式填写。(见附件)

附件:

投标文件书脊

标书背面	正本 (副本) 项目 名称 投 标 单 位 名 称	标书正面
------	--	------

注: 书脊内容从上到下分别是: 正(副)本、项目名称、投标单位名称。



第八部分 评分办法

项目		分值	评分标准
报价部分 30 分	投标报价	30 分	满足招标文件要求且投标价格最低的有效报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人有效报价价格分统一按照下列公式计算： 项目投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值 30%×100。
技术评分 45 分	对磋商文件的响应程度	25 分	综合考虑投标文件的响应情况，完全响应磋商文件要求，对技术参数完全响应且检测报告体现，得 16-25 分；部分响应磋商文件要求得 6-15 分；少数响应得 0-5 分。
	设备先进性	10 分	综合考虑产品的成熟度、知名度、市场口碑、产品升级服务及市场占有率等因素。得 0-10 分。
	方案施工设计	10 分	项目实施方案：实施方案的内容具体详实、科学、合理，进度计划的各关键日期均符合磋商文件的工期要求，充分有效控制进度，是否有环保措施、安全文明施工措施、人员配备等进行 0-10 分打分。
商务部分 25 分	售后服务承诺	12 分	1、依据投标文件中对本项目自主承诺故障处理方案，售后服务维修保证措施，售后维修响应时间，维修保养工程技术人员，售后服务机构和备品备件等情况，得 0-8 分； 2、每年定期维护次数及质保期外定期维修保养方案，得 0-4 分。
	响应文件内容完整性和编制水平	3 分	根据响应文件的内容、编制及证明材料规范、完整性进行 0-3 分打分。
	质保期	6 分	质保期比磋商文件规定的时间每增加 1 年加 2 分，满分 6 分。



	优惠条件	4 分	经磋商小组认可及其他合理优惠条件每条 2 分, 最多得 4 分 (不包括价格优惠及赠与)。
--	------	-----	--

备注: 中小企业评分办法

1) 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定, 本项目评标委员会在综合评分时将给予小型、微型企业的评审价格 6% 的价格扣除; 小型、微型企业将以扣除后的评审价格参与评审;

2) 小型、微型企业产品价格需扣除的, 须提供: (未按要求提供声明函原件及相关证明材料的, 将不予价格扣除的政策优惠;)

①《中小企业声明函》、《从业人员声明函》及企业所在地县级以上中小企业主管部门出具的小型、微型企业证明材料原件(不予退还); ②上一年度资产负债表、损益表的复印件。③如供应商为监狱企业, 须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件。

3) 具体计算方式为: 小微企业产品的评审价格=其投标报价-投标报价*扣除比例;

4) 如发现供应商不如实填写小微企业声明函及提供真实的证明材料的, 如成交将取消成交资格; 同时采购人及采购代理机构有权向行政监督部门申请将其列入不诚信供应商名单并停止其参与一定期限的政府采购活动。

5) 评审价格仅为评定价格, 不作为最终的成交价格。